



CMT / CRMT

Ventiladores centrífugos

Centrifugal fans

Centrifuge simple ouïe

Betriebsanleitung Radiallüfter

Ventilatori centrifughi

Ventiladores centrífugos

Centrifugalis ventilatorok



PORTUGUÊS

Os ventiladores desta série foram fabricados sob rigorosas normas de produção e controlo de qualidade como a ISO 9001.

Recomendamos que se verifiquem os aspectos seguintes, na recepção do aparelho:

1. Que o tamanho seja o correcto.
2. Que o tipo seja o pretendido.
3. Que as indicações que figuram na placa de características estejam de acordo com aquilo que se pretende: voltagem, frequência, velocidade, etc.

A instalação deve ser feita de acordo com as normas em vigor em cada país.

Instalação

Monte o aparelho num local a coberto das condições meteorológicas. Assegure-se que o ventilador está protegido contra vibrações e pancadas. Antes de o ligar à rede eléctrica, verificar se a hélice não tem qualquer problema que a impeça de rodar livremente.

Ligação eléctrica

Deve assegurar-se que os valores da tensão e frequência da rede de alimentação são iguais aos que figuram na placa de características do aparelho (variação máxima de tensão e frequência: $\pm 5\%$).

Depois de posto o ventilador a funcionar, a intensidade que absorve não deve ser superior à que se indica na placa de características.

Alguns dos aparelhos desta série, incorporam uma protecção térmica do motor. Esse protector térmico, devidamente ligado segundo o esquema que acompanha cada aparelho, actua fazendo parar o ventilador ante qualquer anomalia de funcionamento, evitando sobrecargas e sobreaquecimento, assegurando, assim, uma maior duração do motor e o aumento da segurança para o utilizador.

Para a ligação à rede eléctrica, devem seguir-se os esquemas que acompanham o aparelho. Verificar se a ligação à terra está devidamente feita.

Antes de mexer no ventilador, verificar se está desligado da rede, ainda que esteja parado.

Turbina

A turbina está equilibrada dinamicamente.

Condições de trabalho e conservação

A temperatura do ar movimentado não deverá exceder os 80 °C, para os ventiladores da série pequena, e 150 °C para os das séries média e grande.

Evitar a excessiva acumulação de pó e sucidade sobre o aparelho: dificultam o seu arrefecimento e podem desequilibrar a turbina.

Limpá-lo periodicamente.

Os ventiladores têm rolamentos de lubrificação permanente.

Acessórios

Existem, para os aparelhos destas séries, acessórios que facilitam e complementam a sua instalação e que poderão ser adquiridos onde se comprou o aparelho (ver relação de acessórios).

S&P dispõe de uma vasta gama de reguladores de velocidade,

tanto para aparelhos monofásicos, como para trifásicos.

Assistência técnica

Poderão recorrer aos nossos serviços de assistência, no Porto ou em Lisboa, pelo que, em caso de qualquer anomalia no funcionamento do ventilador, deverão enviá-lo para ser revisto.

Qualquer manipulação efectuada no aparelho, por pessoas estranhas aos nossos serviços, obrigar-nos -à a cancelar a garantia.

La reserva o direito de efectuar modificações sem aviso prévio.

Ventilador Fan Ventilateur Ventilatoren Ventilatori Ventilador Ventilátor	Defensa de aspiración Inlet guard Protection a l'apiration Berührungsschutzgitter (saugselting) Griglia de protezione (bocca d'aspirazione) Defesa do lado da aspiração Szívóoldali védőrács
120	KRJ-120
140	KRJ-140
160	KRJ-160
180	KRJ-180
200	KRJ-200
225	KRJ-225
250	KRJ-250
280	KRJ-280
315	KRJ-315
355	KRJ-355
400	KRJ-400
450	KRJ-450
500	KRJ-500

TABLA DE SELECCION
DE ACCESORIOS

ACCESSORY SELECTION TABLE

TABLEAUX DE SELECTION
DE ACCESOIRES

ZUBEHÖRTABELLE

CUADRO DI SELEZIONE
DEGLI ACCESSORI

TABELA DE SELECCÃO
DE ACCESÓRIOS

TARTOZÉKJEGYZEK



Recycled
paper

Ref. 287568026

Soler & Palau

Pol. Industrial Llevant
c/ Llevant 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. 93 571 93 00
Fax 93 571 93 01
Tel. int. + 34 93 571 93 00
Fax int. + 34 93 571 93 11
<http://www.soler-palau.com>



CE